



160101060140
资质有效期至:2022.02.05



中国认可
检测
TESTING
CNAS L5144

编号: 2018FQ066

检 测 报 告

样品名称 安全阀

生产单位 Giacomini S.p.A

工程名称 //

客户名称 嘉科米尼采暖制冷科技(北京)有限公司

检测类别 送样检测

北京市建设工程质量第四检测所



北京市建设工程质量第四检测所



检测报告

编号: 2018FQ066

共 2 页 第 1 页

样品名称	安全阀	规格型号	R140R DN15
样品编号	2018FQ066001	商 标	//
客户名称	嘉科米尼采暖制冷科技(北京)有限公司	检测类别	送样检测
客户地址	//	样品数量	壹台
检测日期	2018.06.08 至 2018.07.11	样品状态	完好
生产厂家	Giacomini S.p.A		
检测依据	GB/T12241-2005《安全阀 一般要求》; GB/T12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》		
检测结论	依据 GB/T12241-2005《安全阀 一般要求》和 GB/T12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》标准,对样品编号为 2018FQ066001 的阀门进行壳体强度等试验,所检项目测试结果详见检测报告。 以下空白 本报告有效期自 2018 年 07 月 11 日至 2019 年 07 月 10 日 签发日期: 2018 年 7 月 11 日		
备 注	无		
批准 <u>白冬果</u> 审核 <u>王雪</u> 检测 <u>王雪</u> 北京市建设工程质量第四检测所 检测专用章			

北京市建设工程质量第四检测所

安全阀检测报告

编号: 2018FQ066

样品名称: 安全阀

共 2 页 第 2 页

样品编号	2018FQ066001	综合评定	合 格
安全阀规格型号	R140R	公称通径 (mm)	15
设计用介质	热水、冷水、空气	试验整定压力 (MPa)	0.30
试验用介质	空气	试验回座压力 (MPa)	0.28
试验启跳次数	3	启闭压差 ≤ 0.06 (MPa)	0.02
设计开启压力 (MPa)	0.3	排放压力 (MPa)	0.33
壳体强度	0.45MPa 水压, 壳体应无渗漏、砂眼等缺陷		符合
严密性	0.9 倍的整定压力下, 阀座应无泄漏		无泄漏
整定压力偏差 (MPa)	整定压力极限偏差为 ± 0.015 MPa		0
开启高度 (mm)	微启式安全阀开启高度为流道直径的 1/40-1/20		0.62
机械特性	动作稳定, 应无频跳、颤振、卡阻等现象		符合
排量试验	//		242.6kg/h
备 注	无		

检测人员:



校核人员:

