



四川省新都美河线缆厂

XIN DU MEI HE ELECTRIC WIRE AND CABLE PLANT OF SI CHUAN

美河®线缆

产 品 质 量 证 明 书

CERTIFICATE OF QUALITY

技 术 数 据

Technical Data

合同编号
Contract No. _____

检验标准
Test Standard Q/20259397-5.9-2011

产品名称 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯
Product Name 护套软电缆

数量
Amount: _____

300/500V
型号规格 RVV
Model 4*0.5

盘号或箱号
Drum or Box No. _____

检查编号
Inspection No. _____

检查日期
Inspection Date 2022-06-21

检查项目 Test Item	单位 Unit	标准要求 Standard Requirements	测定值 Measured Value
20℃导体直流电阻	Ω / km	≤39.0	合格
D.C.Resistance of Conductor(20℃)			
局部放电 (交流电压 1.73U。)	pC	≤/	/
Partial Discharge(AC1.73 U。)			
交流电压试验	2.0kV/5min	不击穿 No breakdown	通过
Voitage test(A.C)			
电缆样品长期 交流高压试验	kV/4h	不击穿 No breakdown	/
A.C.high voltage test of longtime for cable sample			
衰减常数 dB/m attenuation test	频率 200M Hz	≤/	/
电缆结构尺寸、表面质量、电压试验逐盘检查 Construction,size,surface,quility and voltage test of each spool cable are inspected.			

检验员
Inspector 吕 波

四川省新都美河线缆厂
XIN DU MEI HE ELECTRIC WIRE 刘延东
AND CABLE PLANT OF SI CHUAN

结 论
Conclusion 合格
检查日期
Inspection Date 2022-06-21

